гарантийный талон

коллектор_____
модель

серийный номер_____
нанесен на корпусе изделия

название и адрес торговой организации:

_____

_____

_____

_____
ФИО продавца

_____/_____/
Подпись дата

М.П.

Информация по вопросам ремонта, рекламаций
и претензий по качеству на сайте aquaponika.ru
E-mail: info@aquaponika.ru

технический паспорт
по ГОСТ 2.601

КОЛЛЕКТОР
серии: B, G, DB, DGB, DBs, DGs, 2DB,
стальной, для автономной системы отопления

AQUA PONIKA TRADE
СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Назначение и область применения

Коллектор предназначен для применения в составе автономных котельных. Принципиальные схемы можно найти в фирменном каталоге или на сайте aquaponika.ru
Коллектор значительно ускоряет монтаж, а также уменьшает объем обвязки котельной и длину трубопроводов.
Коллектор предназначен для применения в котельных, мощностью до 260 кВт (при $t_п - t_о = 15$ °С).
Для того, чтобы увеличить срок службы изделия, не сливайте надолго теплоноситель из системы отопления. Также, при заполнении системы, рекомендуется использовать ране слитый теплоноситель.

2. Комплект поставки

Коллектор – 1шт.
Паспорт изделия – 1шт.
Кронштейн настеный - 2шт. (только для моделей DBs и DGs)

3. Технические характеристики

Коллектор изготовлен из стали 09Г2С по ГОСТ 380-05, толщиной не менее 3мм. Патрубки резьбовые по ГОСТ 3262-75. Покрытие полимерное с предварительным грунтованием, согласно ГОСТ 9.410-88. Сварочные швы выполнены полуавтоматической сваркой в защитном газе по ГОСТ 16037-80.
Коллектор предназначен для применения в автономных котельных мощностью до 260 кВт (при $t_п - t_о = 15$ °С)
Максимальное рабочее давление 0,6 МПа (6 кг/см^2)
Испытательное давление 1,0 МПа (10 кг/см^2).
Превышение рабочего давления, а также гидравлический удар, не нарушат герметичности изделия, но могут вызвать деформации стенок корпуса. Во избежание таких ситуаций следует применять предохранительный клапан в составе системы.
Максимальная температура теплоносителя 120 °С.
Теплоноситель – вода, антифризы на основе этиленгликоля и пропиленгликоля, глицерина.
Не подлежит обязательной сертификации.

4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие комплекта изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс – мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

5. Гарантийные условия

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока. Гарантийный срок – 5 лет с даты продажи.
Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.
Решение о замене или ремонте изделия принимает изготовитель.
Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность изготовителя.
Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.
В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.